

от 06.11.2025 № ЗЭС/02/3943
на 136-01исх-56624Т от 28.10.2025

**Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Западные электрические сети**

Российская Федерация, 143006, Московская обл.,
г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 32
Тел.: +7 (495) 525 7300 (вн. 21-56 канцелярия)
+7 (495) 525 7302 (приемная)
zes@rossetimr.ru, www.rossetimr.ru

Заместителю Главы
Одинцовского городского
округа-начальнику Управления
правового обеспечения
Администрации Одинцовского
городского округа Московской
области

А.А. Тесля

О предоставлении информации

143000, Московская область,
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28
[e-mail: adm@odin.ru](mailto:adm@odin.ru)

Уважаемый Александр Александрович!

В ответ на Ваше обращение №136-01исх-56624Т от 28.10.2025 (вх. №ЗЭС/01/7465 от 31.10.2025) филиал ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети (далее по тексту – Общество) сообщает следующее.

Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0000000:316026, по адресу: Московская область, г.о. Одинцовский, с Ершово, расположен в охранной зоне следующих электросетевых объектов:

- кабельная линия электропередачи напряжением 6 кВ (Л-5 от РП-20 до ТП-20172) Ершово – Кораллово;
- кабельная линия электропередачи напряжением 6 кВ (Л-18 от РП-20 до ТП-20172) Ершово – Кораллово;
- воздушная линия электропередачи напряжением 6 кВ: лин.17 РТП-20 (ЗОУИТ 50:00-6.182), принадлежащих Обществу.

Линии электропередач (далее – ЛЭП) имеют охранную зону, правила охраны, установления и использования которой определены Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (в ред. от 30.12.2024). Согласно которому, охранный зона устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при

неотклоненном их положении на расстоянии 10 метров. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра. Таким образом, изменить ширину охранной зоны линий электропередач не представляется возможным ввиду действующего законодательства.

Дополнительно сообщая, что в соответствии с п. 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении определенных параметров:

- размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства;
- расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее 2 метров (для линии с номинальным классом напряжения до 20 кВ).

В случае необходимости получения от Сетевой организации информации о допустимости размещения строения в охрannой зоне ЛЭП, собственник земельного участка вправе подать заявку на оказание услуги: «Рассмотрение рабочей и/или проектной документации масштаба 1:500 (иной масштаб, позволяющий однозначно определить принятые технические решения) по строительству и/или переустройству сторонних инженерных коммуникаций, трубопроводов, зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального и производственного назначения, автомобильных и железных дорог, объектов улично-дорожной сети; рассмотрение проектов благоустройства территории» (идентификатор услуги в прейскуранте Общества 411.1 для размещения точечного объекта, т.е. объекта имеющего координатные данные, состоящие из единственной пары плановых координат (широты и долготы); 411.3 для размещения линейного/площадного объекта в охрannой зоне ЛЭП), с пакетом документов, на официальном сайте Общества – www.rossetimr.ru, в личном кабинете заявителя, в разделе «Дополнительные услуги», либо при очном визите в любой центр обслуживания клиентов Общества.

И.о. заместителя директора –
главного инженера



Н.С. Казаков

Д.В. Гусев
тел.: +7 (495) 525-73-00 (доб. 21-25)
gusev-dv@rossetimr.ru