

Филиал Юго-Восток

МОСОБЛГАЗ



проспект Кирова, д. 9, г. Коломна, Московская область, 140411

Тел./факс +7 (496) 615-54-22

e-mail: yugo-vostok@mosoblgaz.ru; <https://mosoblgaz.ru>

ОКПО 23401233; ОГРН 1175024034734; ИНН/КПП 5032292612/502243001

10.06.2026 № 9795/ЮВ/01

Филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток»

И.О. начальника Управления
имущества и земельных отношений
городского округа Коломна
Московской области
Бычковой Г.А.

пом.303, площадь Советская, д.1,
г. Коломна, 140407

Уважаемая Галина Александровна!

Филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» (далее – филиал) в ответ на обращение от 08.06.2026 №120УИЗО-Исх-4349/2026 по вопросу возможности формирования земельного участка по адресу: Московская область, г.о. Коломна, с. Шкинь, кадастровый номер 50:34:0050201:522, сообщает следующее.

По границе вышеуказанного земельного участка проложен полиэтиленовый газопровод высокого давления II категории $P \leq 0,6$ Мпа $D = 225$ мм, не находящийся на балансе филиала и обслуживании Коломенской районной эксплуатационной службы (далее – КРЭС).

Согласно ст. 2 Федерального Закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее – Закон о газоснабжении) охранная зона объектов системы газоснабжения – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Условия использования земельных участков, расположенных в охранных зонах газопроводов, ограничение хозяйственной деятельности в охранных зонах газопроводов, права и обязанности эксплуатационных организаций определены Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила).

Указанные Правила действуют на всей территории Российской Федерации, являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в

пределах охранных зон газораспределительных сетей, или осуществляющих любую хозяйственную деятельность в границах таких участков.

В соответствии с пунктом 7 Правил для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода (вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны).

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- огораживать и перегораживать охранные зоны;
- препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелноративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ и т. д. (п. 14 Правил).

Кроме того, законодательством Российской Федерации (приложение «В» СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002») установлены минимальные расстояния от газораспределительной сети до фундаментов зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, согласно которому минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления $P \leq 0,6$ Мпа до фундаментов зданий и сооружений составляет 7 (Семь) метров.

При рассмотрении выделения земельного участка филиала просит принять во внимание вышеизложенное, в целях недопущения возникновения угрозы жизни или здоровью людей и обеспечения безопасного функционирования системы газораспределения и газоснабжения.

С уважением,
директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 01ССЕВ88006FB3C08B4091527E5497544A
Владелец Носов Александр Александрович
Действителен с 07.10.2025 по 07.10.2026

А.А. Носов