

15.05.2026 № 6260/СЗ/01

На исх. № 1/11-1359 от 12.05.2026

Заместителю главы – Председателю
Комитета по управлению
имуществом администрации
муниципального округа Лотошино
Московской области
Козловскому В.Я.

На Ваше обращение, поступившее в филиал АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» 12.05.2026 вх. № 6844-ВХ/СЗ, сообщаем следующее.

Через земельные участки с кадастровыми номерами 50:02:0010705:516, 50:02:0010705:514 по адресам: Московская область, м.о. Лотошино, с Марково, уч. 7В, 7Г проходит газопровод высокого давления 1-й категории, находящийся в собственности АО «Мособлгаз», построенный в 2007 году для газоснабжения д. Марково м.о. Лотошино Московской области.

Также, вблизи границ земельного участка с кадастровым номером 50:02:0010705:514 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, с Марково, уч. 7Г установлен газорегуляторный пункт.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 утверждены правила охраны газораспределительных сетей (далее – правила охраны), устанавливающие порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей.

В соответствии с п. 7 правил охраны для газораспределительных сетей вдоль трасс наружных газопроводов устанавливаются охранные зоны в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранный зона не регламентируется.

В соответствии с п. 14 правил охраны в границах охранных зон газораспределительных сетей юридическим и физическим лицам запрещается:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводить огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Правила охраны обязательны для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.

При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать минимальные расстояния от объектов газораспределительной сети до различных сооружений, которые определены сводом правил СП 62.13330.2011 (Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002). Так, согласно СП 62.13330.2011, минимальное расстояние от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений составляет 10,0 м.

При возникновении дополнительных вопросов и необходимости определения прохождения газовых коммуникаций на местности Вы можете обратиться к начальнику Волоколамской районной эксплуатационной

службы филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» Смирнову Андрею Николаевичу; контактный телефон: + 7 (498) 569-03-04, доб. 07600.

С уважением,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 4BBCAA00F7B2919049A0F01769788DE3
Владелец Трусов Сергей Михайлович
Действителен с 09.06.2025 по 09.06.2026

заместитель директора по эксплуатации

С.М. Трусов