

26.05.26 № 8/4
На № _____ от _____

МУП «ДМИТРОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»


141800, Московская область,
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.99
ИНН 5007091951
ОГРН 1145007004064
8 (496) 222-72-70
info@dm-vk.ru

Председателю КЗИО
Администрации Дмитровского
муниципального округа
Гребеневу Д.А.

Уважаемый Дмитрий Андреевич!

В ответ на обращение № 3241/2026 от 22.05.2026 г. о предоставлении информации о возможности использования земельного участка, с проложенным по нему самотечным коллектором, находящегося по адресу: г. Дмитров, ул. Космонавтов, уч. 50:04:0010608:625, сообщаем, что охранный зона сетей составляет 3 м. в обе стороны от наружной стенки трубы. В охранной зоне запрещено **возводить строения**, высаживать высокорослые насаждения. Для эксплуатации существующих сетей необходим доступ спец. техники, т.е. экскаватора, с учетом расстояния вылета стрелы, или каналопромывочной машины. Подъезд к сетям должен быть возможен круглосуточно.

Главный инженер



В.А. Яшин