

25.05.2026 № 5343/Ю/17.5

Начальнику отдела  
землепользования  
Быковой В.В.

Уважаемая Вера Владимировна!

В ответ на Ваше обращение от 29.04.2026 о наличии/отсутствии газопровода на земельном участке с кадастровым номером: 50:60:0020202:1366, площадью 1709 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Серпухов, село Турово, сообщая следующее:

В границе земельного участка с кадастровым номером: 50:60:0020202:1366 проходит подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Ду-160.

В соответствии с СП 62.13330.2011 при строительстве жилого дома, необходимо выдержать минимально допустимое расстояние от подземного газопровода среднего давления Ду-110 до зданий и сооружений – 7 метров.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам системы газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов.

Порядок определения и режим охранных зон объектов газового хозяйства установлен Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

Так согласно пункту 14 Правил охраны на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации запрещается:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей, и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

й) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать, электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

В соответствии с п. 7 «Правил охраны газораспределительных сетей» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 для газораспределительных сетей выдержать охранную зону 2 метра с каждой стороны газопровода.

Для более точного месторасположения подземного газопровода необходимо предоставить топографическую съемку в масштабе 1:500.

С уважением,  
начальник Серпуховской РЭС



Д.В. Войлоков