

Филиал АО «Мособлгаз» «Юг»

04.05.2026 № 4422/Ю/17.6

Заместителю начальника Управления –
начальнику отдела по распоряжению
земельными участками
С.А. Павловой

Уважаемая Светлана Александровна!

В ответ на Ваше письмо от 29.04.2026 № 19, о предоставлении информации о наличии/отсутствии ограничений, а также условиях использования земельного участка с кадастровым номером 50:31:0012601:2032, расположенного по адресу: Московская область, м.о. Чехов, д. Пешково, сообщая следующее.

За границами данного земельного участка расположенного по вышеуказанному адресу проходит газопровод среднего давления $P \leq 0,3$ МПа, Ду=110 мм.

Нормативное расстояние охранной зоны газопровода, установленное постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», составляет 2 метра от оси газопровода в обе стороны.

Минимальное расстояние от подземного газопровода среднего давления $P \leq 0,3$ МПа до фундаментов зданий и сооружений согласно СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) «Газораспределительные системы» должно составлять 4 метра.

При возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться к мастеру Чеховской районной эксплуатационной службы Варламовой Ирине Михайловне по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Мира, д. 5-а, контактный телефон: +7(4967) 69-76-04, (добавочный 05013).

С уважением,
и.о. начальника Чеховской РЭС



А.Ф. Трегубов