

№ 121-а

Заместителю начальника Управления  
- начальнику отдела бухгалтерского  
учета и отчетности  
Н.В. Савиновой

В ответ на Ваше обращение от 07.08.2024 № 98, о предоставлении информации о наличии/отсутствии ограничений, а также условиях использования земельного участка с кадастровым номером 50:31:0060212:1277, расположенного по адресу: Московская область, г. о. Чехов, д. Люторецкое, сообщая следующее.

За границами данного земельного участка расположенного по вышеуказанному адресу, проходит газопровод среднего давления  $P \leq 0,3$  МПа, Ду=63 мм.

Нормативное расстояние охранной зоны газопровода, установленное постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», составляет 2 м от оси газопровода в обе стороны.

Минимальное расстояние от подземного газопровода среднего давления  $P \leq 0,3$  МПа до фундаментов зданий и сооружений согласно СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» должно составлять 4 метра.

Использование земельного участка возможно при условии, соблюдения охранной зоны газопровода.

По дополнительным вопросам Вы можете обратиться в Чеховскую районную эксплуатационную службу (далее-РЭС) по адресу: Московская область, г. о. Чехов, ул. Мира, д.5-а, +7(496) 72-6-51-29.

И. о. начальника Чеховской РЭС

И.Ю. Гордеев