

23.06.2025 № 6503/Ю/08

Заместителю главы
г.о. Ступино
Московской области
Михалеву Ю.М.

Уважаемый Юрий Михайлович!

В ответ на Ваш запрос от 23.06.2025 № 150исх-568/1.2.5-2 по вопросу предоставления информации о наличие сетей в границах земельного участка, сообщаем следующее.

Вблизи земельного участка с кадастровым номером 50:33:0010425:1185, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с. Хатунь, проходит газопровод высокого давления $P \leq 1,2$ МПа кадастровый номер сети 50:33:0010423:810, эксплуатируемый филиалом АО «Мособлгаз» «Юг».

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ, на земельных участках, имеющие объекты систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации – собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, регламентированы правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

Обращаем внимание, что при проектировании объектов необходимо учитывать минимальные расстояния от объектов газораспределительной сети до различных сооружений, которые определены сводом правил СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Согласно СП 62.13330.2011

минимальное расстояние от газопровода высокого давления $P \leq 1,2$ МПа до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

Для точного определения прохождения существующего газопровода, необходимо осуществить выезд с представителями Михневской районной эксплуатационной службой филиала АО «Мособлгаз» «Юг».

С уважением,
начальник отдела по эксплуатации
сетей газораспределения

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 2FB9BD0017B2388B460ED3EB1FFDA772
Владелец Антонюк Виталий Николаевич
Действителен с 28.10.2024 по 19.06.2039

В.Н. Антонюк