

Администрация г.о.Ступино  
Андропова ул., д.43а/2,  
142800 г.Ступино

Уважаемый Липов Р.В.!

В ответ на Ваше обращение по вопросу прохождения газовых сетей по адресу: Московская область, г.о. Ступино, село Малино, участок с КН 50:33:0030327:89 сообщая.

Вблизи данного участка проходит газопровод высокого давления ду 300ст. Для точного определения местоположения газовых сетей Вам необходимо осуществить вызов представителя .

Информирую, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 утверждены Правила охраны газораспределительных сетей (далее – Правила охраны), разработанные в соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации».

Правила охраны устанавливают границы охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей.

Правила являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований Правил, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Работы по размещению зданий и сооружений необходимо проводить с соблюдением минимальных расстояний, установленных Сводом правил

62.13330.2011. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 780.

**Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:**

- а) вдоль трасс наружных газопроводов — 2 метра с каждой стороны газопровода;
- б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра — с противоположной стороны;
- в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб — 10 метров с каждой стороны газопровода;
- г) **вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — 10 метров от границ этих объектов. (Для ГРП, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется);**
- е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной в 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев.

С уважением,  
Начальник Михневской РЭС



И.В.Кочережкин