



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЩЕЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(ООО «ЩЕЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»)

Юридический/почтовый адрес: ул. Свирская, д.1, пом.1, г. Щёлково, Московская область, 141101
Тел.: +7(496) 566-94-62; e-mail: info@sh-vk.ru
ОГРН 1205000103054, ИНН/КПП 5050148700/505001001

« 04 » 04 2023 г. № 158-25/Ис-14/В-095
На вх. №158-25Вх-ЩВ6819 от 30.06.2023г

Заместителю Главы Администрации
городского округа Щёлково

А.А. Собенникову

Уважаемый Аркадий Алексеевич!

По факту обращения Управления земельных отношений, по вопросу предоставления сведений о водопроводной сети проходящей в границах земельного участка с кадастровым номером 50:14:0050901:1123, сообщаю следующую информацию.

В границах испрашиваемого земельного участка проходит магистральный водовод Д-400мм (чугун), имеющий кадастровый номер 50:14:0000000:154808. По указанному трубопроводу осуществляется обеспечение холодным водоснабжением жилых домов и производственных территорий мкр. Жегалово, а также центральной части города Щёлково. В случае его повреждения, будет прекращена подача холодного водоснабжения населению свыше **20 000 человек**.

В соответствии с требованиями, указанными в таблице 12.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимально-допустимое расстояние водопроводной сети до фундаментов зданий и сооружений составляет 5 метров от оси трубопровода в каждую сторону, однако принимая во внимание значимость указанного сооружения, глубину заложения а также исходя из практики по эксплуатации водопроводных сетей в случае производства земляных работ для устранения аварийных ситуаций и технологических сбоев, ООО «Щёлковский Водоканал» рекомендует рассматривать **охранную зону** вышеуказанного инженерного сооружения по **15 метров** от оси трубопровода в каждую сторону

Генеральный директор

А.В. Кононов

Исп: Храмов И.В.
Тел. 8(496)566-94-62 (доб. 237)
Email: ptu@sh-vk.ru